



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
г. СПАССКА-ДАЛЬНОГО
ул. Покуса, 5
г. Спасск-Дальний, 692245



Директору МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9»
с. Хвалынка

Потягайло М.Н.

ул. Советская, д. 29, с. Хвалынка,
Спасский район, Приморского края

11.08.2025 № 7-3-2025/Прдп573-25-20050028

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой города во исполнение поручения прокуратуры края проведена проверка обеспечения безопасности детей в каникулярный период в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Хвалынка Спасского района (далее – МБОУ «СОШ № 9» с.Хвалынка).

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность при реализации образовательных программ, создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Соблюдение требований пожарной безопасности, согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», отнесено к обязанностям руководителя образовательной организации.

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать

Прокуратура г. Спасска-Дальнего Приморского
края

№ 7-3-2025/Прдп573-25-20050028

в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ), в соответствии с которыми установлены правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В нарушение требований п. 26 ППР в РФ замки дверей эвакуационных выходов из спортивного зала и второго центрального эвакуационного выхода из здания школы не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа.

Также в нарушение требований п.п. «и» п. 35 ППР в РФ на втором этаже в библиотеке оставлен без присмотра телевизор, включённый в электрическую сеть.

Кроме того, в нарушение требований п.п. «в» п. 35 в складе спортзала допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.

Помимо прочего в нарушение требований п. 409 ППР в РФ в пищеблоке огнетушитель № 19 расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса.

Также в нарушение требований ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.6, п. 7.7 СП 4.13130.2013 на втором этаже выход с лестничной клетки на чердак не оборудован противопожарным люком 2-го типа.

В нарушение требований п.п. «в» п. 27 ППР в РФ в тамбуре эвакуационного выхода из помещения пищеблока (на первом этаже) осуществляется хранения уборочного инвентаря.

Кроме того в нарушение требований ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 81, ч.ч. 4, 10 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 6.24, п. 7.20 СП 7.13130.2013, п. 11.2.4 СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в здании оборудованном автоматической пожарной сигнализацией, при

пожаре не предусмотрено автоматическое блокирование (отключение) электроприемников систем вентиляции и кондиционирования.

Наряду с изложенным, в нарушение требований п. 9.2.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.1.2 ГОСТ 34701-2020 отсутствует дублирующий канал передачи извещений СПИ.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), которые направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению.

В силу п. 1.2 СП 2.4.3648-20 санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с образовательной деятельностью, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыха и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

Так, в нарушение требований п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 для сбора отходов на оборудованной площадке установлены металлические бочки (3 шт) не обеспечены закрывающимися крышками, вывоз мусора осуществляется не своевременно, на момент проведения профилактических мероприятий бочки для сбора отходов переполнены.

Кроме того, в нарушение требований п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 не осуществляется контроль, за санитарным состоянием и содержанием собственной территории, не проведен выкос травы в зоне спортивной площадки.

Также, в нарушение требований п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20 не созданы условия для мытья рук отдыхающих детей, на входе в обеденный зал из трех умывальных раковин, только одна обеспечена технически исправным водоразборным краном.

Помимо прочего, в нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 умывальные раковины в санитарных узлах для мальчиков и девочек не обеспечены мылом и бумажными полотенцами.

В нарушение требований п. 1.7. СП 2.4.3648-20 в период функционирования оздоровительной смены, в присутствии детей проводился косметический ремонт первого этажа здания организации.

Подобные нарушения требований федерального законодательства являются недопустимыми, требуют принятия комплекса мер к устранению выявленных

нарушений и исключению аналогичных фактов в дальнейшей деятельности организации.

Причинами допущенных нарушений явилось ненадлежащее исполнение должностными лицами учреждения, ответственными за организацию работы в указанной сфере, требований закона и, как следствие, формальном подходе к выполнению возложенных на них профессиональных обязанностей, недостаточностью контроля за их деятельностью со стороны руководства.

Принимая во внимание, что изложенные в представлении нарушения закона не могут быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и должны быть устранены, руководствуясь ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно с участием сотрудника прокуратуры города рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных работников к дисциплинарной ответственности, направить в прокуратуру города копии приказов о наказании.
3. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру города.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить прокурору г. Спасск-Дальний в установленный законом месячный срок со дня его внесения

Прокурор города
советник юстиции

С.С. Пчелинцев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7A04CABE3A09BAD278E489C4E9423371

Владелец Пчелинцев Сергей Сергеевич

Действителен с 06.08.2025 по 30.10.2026